

Российская Федерация  
**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6**

623957, г. Тавда Свердловская область, ул. Чекистов, 8 а,  
тел. 8(34360)5-23-90, [swetlana.tolkach@yandex.ru](mailto:swetlana.tolkach@yandex.ru)

Исх.от 15.12.2025 № 82

**План об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда охраняемым законам ценностей по предписанию Роспотребнадзора**

<b>№</b>	<b>Нарушения, выявленные в ходе проверки</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Мероприятия по устранению нарушений</b>	<b>Ответственный</b>
1	Пищеблок образовательного учреждения не оснащен моечным оборудованием, а именно: в овощном цехе отсутствуют моечные ванны в количестве не менее 2 штук.	11.12.2025-24.06.2026	Овощной цех оборудовать моечными ваннами в количестве 2 штук	Заведующий ДОУ
2	Внутренняя отделка помещений пищеблока имеет повреждения, не позволяет проведению влажной уборки, обработку моющими и дезинфицирующими средствами (стены в овощном цехе, склад для продуктов)	11.12.2025-24.06.2026	Устранить внутренние повреждения помещения пищеблока для проведения влажной уборки	Заведующий хозяйством
3	Не всех работников, занятых изготовлением продуктов общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией проводится ежедневный осмотр на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний, осмотр проводится только работниками пищеблока	11.12.2025-24.06.2026	Со всеми работниками, занятыми изготовлением продуктов общественного питания и работниками, непосредственно контактирующими с пищевой продукцией, проводить ежедневный осмотр	Заведующий хозяйством
4	В личных медицинских книжках работников	11.12.2025-24.06.2026	В личных медицинских книжках работников	Заведующий ДОУ

	образовательной организации отсутствует информация о прививках против гепатита В и кори-Плотникова Н.Ю; у всех работников против дизентерии Зонне, против гепатита А у 19 работников. Не у всех работников имеется информация о прохождении ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (Воронов С.В, Сухач И.А)		разместить информацию о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	
5	Кровати в старшей, младшей на 2-м этаже, подготовительной группах не имеют твердого ложе.	11.12.2025-24.06.2026	Приобрести детские кровати с твердым ложе	Заведующий ДОУ
6	Мебель детская имеет дефекты покрытия, диван в подготовительной группе не допускает проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	11.12.2025-24.06.2026	Устранить дефекты покрытия детской мебели.	Заведующий хозяйством
7	Отделка стен в спальня 1 Б младшей группы, в буфетной младшей группы (2м этаже), в санузле средней группы, в буфетной подготовительной группы, не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. В санузле средней группы дефекты стены в виде в виде разрушенной кирпичной кладки, отставшей покраски стен, в раздевальной средней группы, дефекты стен в виде глубоких трещин у дверного наличника в раздевальной 1 младшей А группы, с отставшей покраской в 1 младшей А группы, с отставшей покраской с потолка в	11.12.2025-24.06.2026	Отделку стен произвести средствами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.  Устранить дефекты стены в санузле средней группы, трещины в у дверного наличника в раздевальной средней группы, на потолке и стенах в буфетной подготовительной группы.  Покрасить потолок на пищеблоке.	Заведующий хозяйством

	спальной и групповой 1 младшей А группы, на потолке и стенах признаки поражения грибком в буфетной подготовительной группы, на пищеблоке в помещении склада для продуктов потолок не имеет покраски со стен в горячем и овощном цехе, указанные дефекты и повреждения не допускают проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.			
8	Помещения овощного цеха пищеблока, прачечной, приготовления дезинфицирующих растворов, медицинского кабинета не оборудованы горячей водой.	11.12.2025-24.06.2026	Помещения овощного цеха пищеблока, прачечной, приготовления дезинфицирующих растворов, медицинского кабинета оборудовать горячей водой.	Заведующий хозяйством
9	Источники искусственного освещения содержат следы загрязнений (пыли) в коридоре на 1 этаже	11.12.2025-24.06.2026	Устранить следы загрязнений у источников искусственного освещения	Заведующий хозяйством
10	В организации отсутствует отдельное помещение (место) для сбора и временного хранения грязного белья, отмечено пересечение поточности чистого белья (сушение на веревках) и разбор грязного белья подготовленного для стирки, все действия осуществляются в одном помещении.	11.12.2025-24.06.2026	Составить график поточности чистого белья (сушение на веревках) и разбора грязного белья подготовленного для стирки.	Заведующий хозяйством
11	Приготовление дезинфицирующих растворов не осуществляется в соответствии с инструкцией, отсутствует мерная емкость для воды.	11.12.2025-24.06.2026	Приготовление дезинфицирующих растворов осуществлять в соответствии с инструкцией, приобрести мерную емкость для воды.	Заведующий хозяйством

